



АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОГОРСК
КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

143401, Московская обл., г. Красногорск, ул. Речная, д.20, корп.1

Тел.: 8 (498) 568-27-27, факс: 8 (495) 564-75-32

11.01.2012 № 1.1.9-40/3855
на № 85/12 от 21.12.2012

Председателю ЖСК «Машиностроитель»
С.Ф. Белокурову
ул. Заводская, д.31, г.Красногорск

Администрация городского поселения Красногорск рассмотрела Ваше обращение по вопросу неудовлетворительного качества водопроводной воды и сообщает следующее.

Специалистами ОАО «Водоканал» совместно с профильными лицензированными организациями выполнены работы по выявлению причин периодического ухудшения качества питьевой воды в жилых домах по Ильинскому шоссе, ул. Заводская и Вокзальная, в мкр. «Южный». Основной причиной повышенной мутности и появления примеси ржавчины в воде явилось понижение уровня грунтовых вод в существующих артезианских скважинах ВЗУ №10, являющегося источником водоснабжения застройки по вышеуказанным адресам, и частичное разрушение двух из четырех скважин вследствие их длительной эксплуатации.

С целью разрешения сложившейся ситуации и улучшения качества питьевой воды было принято решение о проведении реконструкции ВЗУ №10 с выполнением следующих основных мероприятий:

1. Бурение и ввод в эксплуатацию трех новых артезианских скважин;
2. Тампонаж выработавших срок эксплуатации скважин №№ 3 и 4;
3. Строительство дополнительного накопительного резервуара чистой воды;
4. Замена устаревшего насосного оборудования на станции 2-го уровня подъема холодной воды;
5. Проектирование и строительство станции очистки воды.

В настоящее время введены в эксплуатацию две вновь пробуренные артезианские скважины, что уже значительно улучшило качество питьевой воды. Выполнено строительство нового накопительного резервуара чистой воды, запроектированы работы по замене насосного оборудования на повысительной станции и оснащению ВЗУ-10 станцией очистки воды.

010372

Выполнение вышеперечисленных мероприятий, которые планируется завершить до конца 2013 года, позволит полностью решить проблему неудовлетворительного качества водопроводной воды в жилых домах по Ильинскому шоссе, ул. Заводская и Вокзальная, в мкр. «Южный».

С уважением,
Глава городского поселения Красногорск



В.В. Кругликов